

**סיכום בדיקות
לת**

מספר בדיקות שבוצעו לעופרת	מספר דגימות מתוכננות	ספק מים	רשות/ישוב	מחוז/נפה
3	3	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	מחוז מרכז / נפתית פתח תקווה
3	3			סה"כ לנפה נפתית פתח תקווה
3	3			סה"כ למחוז מחוז מרכז

מתכות ברשת האספקה
קופה: 2018

נחושת - אחוז ביצוע מתכנית דיגום	עופרת - אחוז ביצוע מתכנית דיגום	טווח ריכוזים (תקן 1000 מק"ג/ל) 0.0 - 0.0	מספר בדיקות שבוענו לברזל	טווח ריכוזים (תקן 1400 מק"ג/ל) 0.0 - 0.0	מספר בדיקות שבוענו לנחושת	טווח ריכוזים (תקן 10 מק"ג/ל) 1.0 - 2.0
100	100	0.0 - 0.0	3	0.0 - 0.0	3	1.0 - 2.0
		0.0 - 0.0	3	0.0 - 0.0	3	1.0 - 2.0
		0.0 - 0.0	3	0.0 - 0.0	3	1.0 - 2.0

ברזל - אחוז ביצוע מתוכנית דיגום
100