دولة اسرائيل
وزارة الصحة
دائرة الصحة في
بيتح - تكفا

מדינת ישראל
משרד הבריאות
מחוז מרכז
לשכת הבריאות הנפתית פתח-תקוה

STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
SUB DISTRICT HEALTH OFFICE
PETAH-TIKVA

כ״ט/ניסן/תשע״ג
09/04/2013
מספר 96/13

לכבוד
מר חיים קובלסקי
מנהל מחלקת שפ״ע
מועצה מקומית גני תקוה

הנדון : **איכות המים דיווח תקופתי**

על פי חוק פקודת העיריות מספר 75 (חובת דיווח על איכות המים , התשס״א – 2001) תיקון סעיף 238.

מצ״ב דיווח תקופתי על טיב המים, תקופת הדיווח היא מ – 01/01/13 עד 31/03/13.

סוג נקודה	מספר בדיקות מקרוביאליות			
	מתוכנן	בוצע	חריגות	תקינות
חיבורי מקורות	3	2	-	2
מאגר / בריכה יציאה	3	2	-	2
רשת אספקה	30	20	-	20
סה״כ	**36**	**24**	**-**	**24**

- תקן מי השתייה קובע , כי ב – 100 מ״ל דגימת מים לא ימצאו יותר מ– 3 חיידקי קוליפורמים.

סוג נקודה	מספר בדיקות כימיות			
	מתוכנן	בוצע	חריגות	תקינות
מי רשת – F	1	1	-	1
מי רשת – מתכות	1	0	-	0
מי רשת – עכירות	1	0	-	0
חיבור מקורות -F	1	1	-	1
סה״כ	**4**	**2**	**-**	**2**

לדיווח הנ״ל מצורפים :

- ☒ מיקרוביולוגיה - דוח תוצאות יומי.
- ☒ מיקרוביולוגיה - רשימת בדיקות שלא בוצעו או שלא בוצעו במועד.
- ☐ מיקרוביולוגיה – דוח חריגים .
- ☒ כימיה – דוח תוצאות.
- ☒ כימיה – רשימת בדיקות שלא בוצעו.
- ☐ כימיה – דוח חריגים.

מועצה מקומית גני-תקוה
23 -04- 2013
דואר נכנס

בכבוד רב

אינג׳ ריבה ברגר
מפקחת נפתית לבריאות הסביבה

העתק :
ד״ר יורם סיון, רופא הנפה, כאן.
מר אבישי לוין, ראש רשות מקומית גני תקוה.
גב׳ אתי בורלא , מהנדסת מחוזית לברה״ס , ל.ב. מחוז מרכז רמלה.

31 Ehad Ha'am St., Petah-Tikva, 49507
WWW.GOV.IL gov
Tel. 03-9051818 .טל
Fax. 03-9344587 .פקס
רח׳ אחד העם 31
פתח-תקוה 49507

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתיה

תאריך הדפסה: 09/04/2013

דף מספר: 1

מתאריך: 01/01/2013 עד תאריך: 31/03/2013

תאריך דגימה:24/01/2013 יום בשבוע חמישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
גני תקוה		1006894	רשת 1 מחלקת תשתיות		שגרתית	200/2013/01/00228	Done	0.15	<1					
גני תקוה		1006895	רשת 2 מרכז מסחרי אשמח משה		שגרתית	200/2013/01/00228	Done	0.29	<1					
גני תקוה		1006896	מעון אמונה		שגרתית	200/2013/01/00228	Done	0.07	<1					
גני תקוה		1006897	רשת 5 בנין מגורים		שגרתית	200/2013/01/00228	Done	0.01	<1					
גני תקוה		1006898	רשת 6 תחנת סניקה		שגרתית	200/2013/01/00228	Done	0.05	<1					
גני תקוה		1006899	רשת מרכז רב און		שגרתית	200/2013/01/00228	Done	0.08	<1					
גני תקוה		1006900	נוף סביון גן נרקיס		שגרתית	200/2013/01/00229	Done	0.23	<1					
גני תקוה		1006901	גבעת סביון החדשה בריכת שחיה		שגרתית	200/2013/01/00229	Done	0.29	<1					
גני תקוה		1006902	קו הסניקה ראשי-חיבור מקורות		שגרתית	200/2013/01/00229	Done	0.37	<1					
גני תקוה		1006904	בריכות מים משולבות		שגרתית	200/2013/01/00229	Done	0.28	<1					
גני תקוה		10000904	פארק שלום ואהבה		שגרתית	200/2013/01/00229	Done	0.1	<1					
גני תקוה		10000905	שכונת גנים		שגרתית	200/2013/01/00229	Done	0.29	<1					

סה"כ דגימות: 12

בבדיקת קיבות מבוצעת 8/1/13 - בפועל בקבץ 24/1/13 - יותר מעשרה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתיה

תאריך הדפסה: 09/04/2013

דף מספר: 2

מתאריך: 01/01/2013 עד תאריך: 31/03/2013

תאריך דגימה:05/02/2013 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
גני תקוה		1006894	רשת 1 מחלקת תשתיות		שגרתית	200/2013/02/00032	Done	0.2	<1					
גני תקוה		1006895	רשת 2 מרכז מסחרי אשמח משה		שגרתית	200/2013/02/00030	Done	0.2	<1					
גני תקוה		1006896	מעון אמונה		שגרתית	200/2013/02/00030	Done	0.1	<1					
גני תקוה		1006897	רשת 5 בנין מגורים		שגרתית	200/2013/02/00030	Done	0.0	<1					
גני תקוה		1006898	רשת 6 תחנת סניקה		שגרתית	200/2013/02/00030	Done	0.1	<1					
גני תקוה		1006899	רשת מרכז רב און		שגרתית	200/2013/02/00031	Done	0.1	<1					
גני תקוה		1006900	נוף סביון גן נרקיס		שגרתית	200/2013/02/00032	Done	0.2	<1					
גני תקוה		1006901	גבעת סביון החדשה בריכת שחיה		שגרתית	200/2013/02/00029	Done	0.2	<1					
גני תקוה		1006902	קו הסניקה ראשי-חיבור מקורות		שגרתית	200/2013/02/00029	Done	0.2	<1					
גני תקוה		1006904	בריכות מים משולבות		שגרתית	200/2013/02/00031	Done	0.2	<1					
גני תקוה		10000904	פארק שלום ואהבה		שגרתית	200/2013/02/00029	Done	0.1	<1					
גני תקוה		10000905	שכונת גנים		שגרתית	200/2013/02/00031	Done	0.2	<1					

סה"כ דגימות: 12

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתיה

תאריך הדפסה: 09/04/2013

דף מספר: 3

מתאריך: 01/01/2013 עד תאריך: 31/03/2013

תאריך דגימה:05/03/2013 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
גני תקוה		1006894	רשת 1 מחלקת תשתיות		שגרתית	200/2013/03/00035	Done	0.2	<1					
גני תקוה		1006895	רשת 2 מרכז מסחרי אשמח משה		שגרתית	200/2013/03/00036	Done	0.2	<1					
גני תקוה		1006896	מעון אמונה		שגרתית	200/2013/03/00036	Done	0.1	<1					
גני תקוה		1006897	רשת 5 בנין מגורים		שגרתית	200/2013/03/00031	Done	0.0	<1					
גני תקוה		1006898	רשת 6 תחנת סניקה		שגרתית	200/2013/03/00036	Done	0.1	<1					
גני תקוה		1006899	רשת מרכז רב און		שגרתית	200/2013/03/00033	Done	0.1	<1					
גני תקוה		1006900	נוף סביון גן נרקיס		שגרתית	200/2013/03/00031	Done	0.2	<1					
גני תקוה		1006901	גבעת סביון החדשה בריכת שחיה		שגרתית	200/2013/03/00035	Done	0.2	<1					
גני תקוה		1006902	קו הסניקה ראשי-חיבור מקורות		שגרתית	200/2013/03/00031	Done	0.3	<1					
גני תקוה		1006904	בריכות מים משולבות		שגרתית	200/2013/03/00035	Done	0.2	<1					
גני תקוה		10000904	פארק שלום ואהבה		שגרתית	200/2013/03/00037	Done	0.1	<1					
גני תקוה		10000905	שכונת גנים		שגרתית	200/2013/03/00034	Done	0.2	<1					

סה"כ דגימות: 12

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/04/2013

דוח תוצאות

מתאריך: 01/01/2013 עד תאריך: 31/03/2013

תאריך דיגום 05/03/2013 **יום בשבוע שלישי**

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
גני תקוה		1006894	רשת 1 מח' תשתיות	רשת	2013/03/000033	Done	פלואוריד F	מג/ל -F	0.85	תקין	F- מי רשת	תכנית דיגום	
גני תקוה		1006902	קו הסניקה ראשי-חיבור מקורות	כניסה ממקור מקורות	2013/03/000034	Done	פלואוריד F	מג/ל -F	0.88	תקין	F- מי רשת	תכנית דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך: 2

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/04/2013

דף מספר: 1

דגימות שלא הגיעו

מתאריך 01/01/2013 עד תאריך 31/03/2013

מחוז : 72140 מחוז מרכז
נפה: 72142 נפתית פתח תקווה
רשות: מועצה מקומית

תאריך דיגום מתוכנן : 05/03/2013 יום בשבוע: שלישי

שם ישוב	ספק מים	קוד נקודת דיגום	שם נקודת דיגום	סוג נקודה	קבוצת בדיקה	מספר דגימה
גני תקוה		1006894	רשת 1 מחלקת תשתיות	רשת	מי רשת -מתכות	188541
גני תקוה		1006894	רשת 1 מחלקת תשתיות	רשת	מי רשת - עכירות	188542

סה"כ דגימות ליום מתוכנן: 2